

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Intervento: Piano di recupero per ristrutturazione di edifici residenziali con demolizione, ricostruzione ed ampliamento ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. (PIANO CASA) e sopraelevazione ai sensi del P.P.C.S. (BORGO MARINARO)

Via Conchiglia 156, 158 - Via della Nave 161

Proprietà: Immobiliare Marisa S.r.l.

ALL.

Titolo: VERIFICA REQUISITI AEROILLUMINANTI

D

Ottobre 2022



ING. CRISTINA FIORELLI

INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

Via Grazie, 86 - 62014 Corridonia (MC)
tel/fax: 0733/261709 cell: 333/4688212
crisobe@libero.it cristina.fiorelli@ingpec.eu

REQUISITI ILLUMINOTECNICI

PROPRIETA' : **IMMOBILIARE MARISA S.R.L.**

Comune di Civitanova Marche

DESTINAZIONE D'USO : **Edificio Residenziale - via Conchiglia 156, 158**

DESTINAZIONE D'USO		QUADRATURA VANO mq.	DIMENSIONI BUCATURA ml.			QUADRATURA A BUCATURA mq.	TOT. QUADRATURA A BUCATURE mq.	SUP. FINESTRATA NECESSARI Amq. (qv/8)	VERIFICA RAI \geq 1/8
U.I. B - P1	Zona giorno	19,65	0,90	x	2,35	2,12	4,00	2,46	VERO
			0,80	x	2,35	1,88			
	Bagno	4,77		x		0,00	0,00	0,60	NON NECESSARIO
	Disimp.	3,12		x		0,00	0,00	0,39	NON NECESSARIO
	Rp.	4,52	0,85	x	1,35	1,15	1,15	0,57	VERO
Camera	10,72	1,00	x	2,35	2,35	2,35	1,34	VERO	

U.I. C - P2	Zona giorno	14,46	1,00	x	1,35	1,35	6,29	1,81	VERO
			2,10	x	2,35	4,94			
	Bagno	4,77	0,60	x	1,00	0,60	0,60	0,60	VERO
	Disimp.	3,12		x		0,00	0,00	0,39	NON NECESSARIO
	Rip.	4,52	0,85	x	1,00	0,59	0,59	0,57	VERO
Camera	10,72	1,00	x	2,00	2,00	2,00	1,34	VERO	

REQUISITI ILLUMINOTECNICI

PROPRIETA' : **IMMOBILIARE MARISA S.R.L.**

Comune di Civitanova Marche

DESTINAZIONE D'USO : **Edificio Residenziale - via della Nave 161**

DESTINAZIONE D'USO		QUADRATURA VANO mq.	DIMENSIONI BUCATURA ml.			QUADRATURA A BUCATURA mq.	TOT. QUADRATURA A BUCATURE mq.	SUP. FINESTRATA NECESSARI Amq. (qv/8)	VERIFICA RAI \geq 1/8
U.I. 1 - PT	Zona giorno	14,03	1,10	x	1,50	1,65	1,88	1,75	VERO
			0,25	x	0,90	0,23			
	Bagno	4,46		x		0,00	0,00	0,56	NON NECESSARIO
	Disimp.	1,69		x		0,00	0,00	0,21	NON NECESSARIO
Camera	11,44	1,45	x	2,35	3,41	3,41	1,43	VERO	

U.I. 2 - P1	Zona giorno	14,20	0,80	x	2,35	1,88	1,88	1,78	VERO
	Bagno	4,46		x		0,00	0,00	0,56	NON NECESSARIO
	Disimp.	1,94		x		0,00	0,00	0,24	NON NECESSARIO
	Camera	11,82	0,90	x	1,35	1,22	2,70	1,48	VERO
1,10			x	1,35	1,49				

U.I. 3 - P2	Camera	11,43	1,10	x	1,35	1,49	2,70	1,43	VERO
			0,90	x	1,35	1,22			
	Bagno	4,12	0,60	x	1,00	0,60	0,60	0,52	VERO
	Dismp.	1,81		x		0,00	0,00	0,23	NON NECESSARIO
Zona giorno	14,01	1,45	x	2,35	3,41	3,41	1,75	VERO	