



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Vigili del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Prevenzione Incendi
Pratica n. 33364

Al S.U.A.P. del Comune
di Civitanova Marche
62012 Civitanova Marche (MC)

e p.c. Spett. CIVITANOVA SPORT SSD A R.L.
VIA MOROSINI, n. 5
62012 - Civitanova Marche (MC)
tecnostudi@gigapec.it
civitanovasport@pec.it

OGGETTO: CONFERENZA SERVIZI del 18 maggio 2022 ore 10:30.

Ditta: "CIVITANOVA SPORT SSD A R.L." sita in VIA MOROSINI, n. 5, nel Comune di Civitanova Marche (MC), soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011, per le seguenti attività:

Attività dell'Allegato I del D.P.R. n.151/2011

65.1.B Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone)

Con riferimento alla nota di codesto SUAP (istanza n. 868/2020) pervenuta in data 05-04-2022, si rappresenta che questo Comando, per quanto di competenza, ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 8695 del 19/4/22, che ad ogni buon conto si allega in copia.

Il contenuto della presente nota sia considerato come parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi.

Tanto si comunica per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

IAMMARINO CARLO

IL COMANDANTE *A.P.C.*
Ing. MAURO CAPRARELLI

Il Vice Comandante
Dott. Ing. Mirko Mattiacci

- 1/1 -

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it



MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Provinciale Vigili del Fuoco
 Macerata
 62012
 USCITA
 Prot. n. 8695 del 19/4/22

Ufficio Prevenzione Incendi
 Pratica n. 33364

Spett. CIVITANOVA SPORT SSD A R.L.
 VIA MOROSINI, n. 5
 62012 - Civitanova Marche (MC)
 tecnostudi@gigapec.it
 civitanovasport@pec.it

Al S.U.A.P. del Comune di Civitanova Marche

OGGETTO: VALUTAZIONE DEL PROGETTO – Parere favorevole.

Ditta: "CIVITANOVA SPORT SSD A R.L." sita in VIA MOROSINI 5, 62012 Civitanova Marche, soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011, per le seguenti attività:

Attività dell'Allegato I del D.P.R. n.151/2011

65.1.B Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone)

Con riferimento alla richiesta di **Valutazione del Progetto** acquisita dallo scrivente Comando con prot. n. 7335 del 31/03/2022, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, si comunica che gli stessi risultano conformi alla normativa di sicurezza vigente.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, si rappresenta che dovranno essere integralmente osservate le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando **Segnalazione Certificata d'Inizio Attività** nei modi e con le forme previste dall'art.4 del D.P.R. n. 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilfuoco.it), allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:

1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (*Mod.PIN 2.2-2018_CERT.REI*).
2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (*MOD. PIN-2.3_2018_DICH.PROD.*).

- 1/2 -


COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

3. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) *(MOD. PIN 2.1_2018 ASSEVERAZIONE)*.
5. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
6. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/
7. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
8. Dichiarazione di corretta installazione relativa ai dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza destinati ad essere incorporati in apparecchi e/o impianti a gas ai fini della sicurezza antincendio da cui si evinca, tipologia, dati commerciali di identificazione, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità del produttore.
9. Attestazione, a firma dell'Ente gestore dell'acquedotto, utilizzato ai fini antincendio, dalla quale si evinca che l'erogazione del servizio, negli ultimi anni, non ha avuto interruzioni di durata mediamente superiore a 60 ore/anno (UNI 10779).
10. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli), ovvero Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, a firma dell'installatore, *(MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP)* corredata di progetto a firma di tecnico abilitato ed allegati obbligatori, ovvero, in assenza di progetto, Certificazione di corretta installazione e funzionamento *(MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT. IMP)*:
 - a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b) illuminazione di sicurezza emergenza;
 - c) protezione contro le scariche atmosferiche;

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

D.d.s. CARLO IAMMARINO



IL COMANDANTE
Ing. MAURO CAPRARELLI



- 2/2 -

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: prevenzione.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it