



MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Vigili del Fuoco Macerata**

*"Incendii flamma me non invadit"*

Ufficio Prevenzione Incendi  
Pratica n. 36199

Spett. COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE  
P.ZZA XX SETTEMBRE, n. 93  
62012 - Civitanova Marche (MC)  
egidio.santucci@ingpec.eu  
comune.civitanovamarche@pec.it

Al S.U.A.P. del Comune di Civitanova Marche

**OGGETTO: VALUTAZIONE DEL PROGETTO – Parere favorevole.**

Ditta: **"COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE"** sita in VIA TRIESTE 93, 62012 Civitanova Marche, soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n.151/2011, per le seguenti attività:

*Attività dell'Allegato I del D.P.R. n.151/2011*

34.1.B Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...

72.1.C Edifici pregevoli (DLgs 42/04) ad uso biblioteche musei gallerie mostre e simili

Con riferimento alla richiesta di **Valutazione del Progetto** acquisita dallo scrivente Comando con prot. n. 3856 del 13/03/2023, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, si comunica che gli stessi risultano conformi alla normativa di sicurezza vigente.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, si rappresenta che dovranno essere integralmente osservate le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

Si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando **Segnalazione Certificata d'Inizio Attività** nei modi e con le forme previste dall'art.4 del D.P.R. n. 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)), allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:

1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (*Mod.PIN 2.2-2018\_CERT.REI*).

- 1/2 -

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: <a href="mailto:prevenzione.macerata@vigilfuoco.it">prevenzione.macerata@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it">com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it</a>	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: <a href="mailto:so.macerata@vigilfuoco.it">so.macerata@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it">com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it</a>

2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN-2.3\_2018\_DICH. PROD.).
3. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.
4. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1\_2018 ASSEVERAZIONE).
5. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
6. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul sito internet [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/)
7. Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
8. Attestazione, a firma dell'Ente gestore dell'acquedotto, utilizzato ai fini antincendio, dalla quale si evinca che l'erogazione del servizio, negli ultimi anni, non ha avuto interruzioni di durata mediamente superiore a 60 ore/anno (UNI 10779).
9. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. n.37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli), ovvero Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, a firma dell'installatore, (MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP) corredata di progetto a firma di tecnico abilitato ed allegati obbligatori, ovvero, in assenza di progetto, Certificazione di corretta installazione e funzionamento (MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT. IMP):
  - a) distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
  - b) illuminazione di sicurezza emergenza;
  - c) protezione contro le scariche atmosferiche;
  - d) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  - e) estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
  - f) controllo del fumo e calore;
  - g) rivelazione incendio e segnalazione allarme;

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

Arch. PAOLONI DAVIDE



IL COMANDANTE  
Ing. MAURO CAPRARELLI



COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279413-415 e-mail ordinaria: <a href="mailto:prevenzione.macerata@vigilfuoco.it">prevenzione.macerata@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it">com.prev.macerata@cert.vigilfuoco.it</a>	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax:0733/279430 e-mail ordinaria: <a href="mailto:so.macerata@vigilfuoco.it">so.macerata@vigilfuoco.it</a> e-mail certificata: <a href="mailto:com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it">com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it</a>